



計測日	計測時間	計測場所	$\gamma$ 線	中性子線	風向	風速 (m/s)
	午前7時55分	MP-8付近	2.50 $\mu$ Sv/h	—	—	—
	午前8時00分	MP-8付近	2.42 $\mu$ Sv/h	—	—	—
	午前8時00分	正門	4.89 $\mu$ Sv/h	0.001 $\mu$ Sv/h未滿	南東	0.9
	午前8時05分	MP-8付近	2.43 $\mu$ Sv/h	—	—	—
	午前8時10分	正門	5.08 $\mu$ Sv/h	0.001 $\mu$ Sv/h未滿	南西	0.9
	午前8時15分	MP-8付近	2.40 $\mu$ Sv/h	—	—	—
	午前8時20分	正門	4.77 $\mu$ Sv/h	0.001 $\mu$ Sv/h未滿	南	1.2
	午前8時20分	MP-8付近	2.37 $\mu$ Sv/h	—	—	—
	午前8時25分	MP-8付近	2.38 $\mu$ Sv/h	—	—	—
	午前8時30分	MP-8付近	2.36 $\mu$ Sv/h	—	—	—
	午前8時35分	MP-8付近	2.40 $\mu$ Sv/h	—	—	—
	午前8時40分	正門	4.56 $\mu$ Sv/h	0.001 $\mu$ Sv/h未滿	南	2.0
	午前8時40分	MP-8付近	2.34 $\mu$ Sv/h	—	—	—
	午前8時45分	MP-8付近	2.51 $\mu$ Sv/h	—	—	—
	午前8時50分	正門	4.87 $\mu$ Sv/h	0.001 $\mu$ Sv/h未滿	南	1.6
	午前9時10分	MP-8付近	2.68 $\mu$ Sv/h	—	—	—
	午前9時15分	MP-8付近	2.77 $\mu$ Sv/h	—	—	—
	午前9時20分	MP-8付近	2.55 $\mu$ Sv/h	—	—	—
	午前9時25分	MP-8付近	2.59 $\mu$ Sv/h	—	—	—
	午前9時30分	正門	5.16 $\mu$ Sv/h	0.001 $\mu$ Sv/h未滿	南東	2.5
	午前9時30分	MP-8付近	2.61 $\mu$ Sv/h	—	—	—
	午前9時35分	MP-8付近	2.59 $\mu$ Sv/h	—	—	—
	午前9時40分	MP-8付近	2.62 $\mu$ Sv/h	—	—	—
	午前9時45分	MP-8付近	2.64 $\mu$ Sv/h	—	—	—
	午前9時50分	正門	5.03 $\mu$ Sv/h	0.001 $\mu$ Sv/h未滿	南南東	2.8
	午前9時50分	MP-8付近	2.61 $\mu$ Sv/h	—	—	—
	午前9時55分	MP-8付近	2.62 $\mu$ Sv/h	—	—	—
	午前10時00分	正門	5.28 $\mu$ Sv/h	0.001 $\mu$ Sv/h未滿	南	1.9
	午前10時00分	MP-8付近	4.50 $\mu$ Sv/h	—	—	—
	午前10時05分	MP-8付近	4.56 $\mu$ Sv/h	—	—	—
	午前10時10分	正門	6.65 $\mu$ Sv/h	0.001 $\mu$ Sv/h未滿	南東	2.2
	午前10時10分	MP-8付近	4.61 $\mu$ Sv/h	—	—	—
	午前10時15分	MP-8付近	4.25 $\mu$ Sv/h	—	—	—
	午前10時20分	正門	180.2 $\mu$ Sv/h	0.001 $\mu$ Sv/h未滿	南東	2.0
	午前10時25分	MP-8付近	3.85 $\mu$ Sv/h	—	—	—
	午前10時30分	正門	4.75 $\mu$ Sv/h	—	—	—
	午前10時30分	MP-8付近	385.5 $\mu$ Sv/h	0.001 $\mu$ Sv/h未滿	北	1.8
	午前10時35分	MP-8付近	24.1 $\mu$ Sv/h	—	—	—
	午前10時40分	正門	162.9 $\mu$ Sv/h	0.001 $\mu$ Sv/h未滿	北	2.0
	午前10時45分	MP-8付近	16.9 $\mu$ Sv/h	—	—	—
	午後10時50分	正門	7.04 $\mu$ Sv/h	0.001 $\mu$ Sv/h未滿	北	1.7
	午後10時50分	MP-8付近	6.65 $\mu$ Sv/h	—	—	—
	午前11時00分	正門	6.69 $\mu$ Sv/h	0.001 $\mu$ Sv/h未滿	南西	1.6
	午前11時00分	MP-8付近	5.16 $\mu$ Sv/h	—	—	—
	午前11時10分	正門	6.32 $\mu$ Sv/h	0.001 $\mu$ Sv/h未滿	南西	2.7
	午前11時10分	MP-8付近	4.86 $\mu$ Sv/h	—	—	—
	午前11時20分	正門	9.43 $\mu$ Sv/h	0.001 $\mu$ Sv/h未滿	北東	2.2
	午前11時30分	MP-8付近	5.22 $\mu$ Sv/h	—	—	—
	午前11時30分	正門	35.77 $\mu$ Sv/h	0.001 $\mu$ Sv/h未滿	東	1.6
	午前11時40分	MP-8付近	5.03 $\mu$ Sv/h	—	—	—
	午前11時40分	正門	12.53 $\mu$ Sv/h	0.001 $\mu$ Sv/h未滿	南西	2.0
	午前11時50分	MP-8付近	3.80 $\mu$ Sv/h	—	—	—
	午前11時50分	正門	17.10 $\mu$ Sv/h	0.001 $\mu$ Sv/h未滿	北西	2.7
	午後0時00分	MP-8付近	4.05 $\mu$ Sv/h	—	—	—
	午後0時00分	正門	23.21 $\mu$ Sv/h	0.001 $\mu$ Sv/h未滿	北	2.3
	午後0時05分	MP-8付近	8.80 $\mu$ Sv/h	—	—	—
	午後0時10分	正門	48.23 $\mu$ Sv/h	0.001 $\mu$ Sv/h未滿	西	1.9
	午後0時15分	MP-8付近	11.7 $\mu$ Sv/h	—	—	—

計測日	計測時間	計測場所	γ線	中性子線	風向	風速 (m/s)
	午後 0時20分	正門	11. 56μSv/h	0.001 μSv/h未滿	北西	2.2
	午後 0時20分	MP- 8付近	4. 13μSv/h	—	—	—
	午後 0時25分	MP- 8付近	3. 83μSv/h	—	—	—
	午後 0時30分	正門	5. 78μSv/h	0.001 μSv/h未滿	南東	1.8
	午後 0時30分	MP- 8付近	3. 58μSv/h	—	—	—
	午後 0時40分	正門	5. 62μSv/h	0.001 μSv/h未滿	南	2.0
	午後 0時40分	MP- 8付近	3. 60μSv/h	—	—	—
	午後 0時50分	正門	5. 48μSv/h	0.001 μSv/h未滿	南東	1.7
	午後 0時50分	MP- 8付近	3. 52μSv/h	—	—	—
	午後 1時00分	正門	5. 39μSv/h	0.001 μSv/h未滿	東	1.7
	午後 1時00分	MP- 8付近	3. 66μSv/h	—	—	—
	午後 1時10分	正門	5. 31μSv/h	0.001 μSv/h未滿	南	2.6
	午後 1時10分	MP- 8付近	3. 74μSv/h	—	—	—
	午後 1時20分	正門	10. 90μSv/h	0.001 μSv/h未滿	東	2.6
	午後 1時30分	MP- 8付近	2. 33μSv/h	—	—	—
	午後 1時40分	正門	4. 782μSv/h	0.001 μSv/h未滿	南東	3.5
	午後 1時40分	MP- 8付近	2. 31μSv/h	—	—	—
	午後 1時50分	MP- 8付近	2. 81μSv/h	—	—	—
	午後 1時50分	正門	4. 82μSv/h	0.001 μSv/h未滿	東	2.9
	午後 1時55分	MP- 8付近	3. 13μSv/h	—	—	—
	午後 2時00分	正門	4. 60μSv/h	0.001 μSv/h未滿	南南東	3.3
	午後 2時00分	MP- 8付近	2. 11μSv/h	—	—	—
	午後 2時10分	正門	7. 30μSv/h	0.001 μSv/h未滿	南南東	3.3
	午後 2時10分	MP- 8付近	3. 02μSv/h	—	—	—
	午後 2時20分	正門	10. 90μSv/h	0.001 μSv/h未滿	南南東	3.3
	午後 2時20分	MP- 8付近	3. 80μSv/h	—	—	—
	午後 2時30分	正門	9. 98μSv/h	0.001 μSv/h未滿	南	2.7
	午後 2時30分	MP- 8付近	3. 49μSv/h	—	—	—
	午後 2時40分	正門	8. 86μSv/h	0.001 μSv/h未滿	南	2.7
	午後 2時40分	MP- 8付近	3. 33μSv/h	—	—	—
	午後 2時50分	正門	7. 72μSv/h	0.001 μSv/h未滿	南	3.4
	午後 2時50分	MP- 8付近	3. 50μSv/h	—	—	—
	午後 3時00分	正門	6. 95μSv/h	0.001 μSv/h未滿	南南西	2.7
	午後 3時00分	MP- 8付近	3. 50μSv/h	—	—	—
	午後 3時10分	正門	6. 99μSv/h	0.001 μSv/h未滿	南	2.5
	午後 3時20分	MP- 8付近	3. 33μSv/h	—	—	—
	午後 3時30分	正門	5. 59μSv/h	0.001 μSv/h未滿	南南西	3.2
	午後 3時30分	MP- 8付近	3. 23μSv/h	—	—	—
	午後 3時40分	正門	5. 49μSv/h	0.001 μSv/h未滿	南	2.5
	午後 3時40分	MP- 8付近	3. 21μSv/h	—	—	—
	午後 3時50分	正門	8. 23μSv/h	0.001 μSv/h未滿	南	3.0
	午後 3時50分	MP- 8付近	3. 33μSv/h	—	—	—
	午後 4時00分	正門	5. 311μSv/h	0.001 μSv/h未滿	南	2.6
	午後 4時00分	MP- 8付近	2. 19μSv/h	—	—	—
	午後 4時00分	正門	5. 29μSv/h	0.001 μSv/h未滿	南南東	2.3
	午後 4時00分	MP- 8付近	2. 22μSv/h	—	—	—
	午後 4時10分	正門	3. 64μSv/h	0.001 μSv/h未滿	南南東	2.4
	午後 4時10分	MP- 8付近	2. 20μSv/h	—	—	—
	午後 4時20分	正門	3. 43μSv/h	0.001 μSv/h未滿	南南東	2.4
	午後 4時20分	MP- 8付近	2. 18μSv/h	—	—	—
	午後 4時30分	正門	3. 32μSv/h	0.001 μSv/h未滿	南	2.2
	午後 4時30分	MP- 8付近	2. 12μSv/h	—	—	—
	午後 4時40分	正門	3. 25μSv/h	0.001 μSv/h未滿	南南西	2.4
	午後 4時40分	MP- 8付近	2. 06μSv/h	—	—	—
	午後 4時50分	正門	3. 25μSv/h	0.001 μSv/h未滿	南南西	1.9
	午後 4時50分	MP- 8付近	3. 78μSv/h	—	—	—
	午後 7時50分	正門	23. 9μSv/h	0.001 μSv/h未滿	—	—
	午後 8時00分	正門	2. 74μSv/h	0.001 μSv/h未滿	西	0.5
	午後 8時00分	MP- 8付近	10. 0μSv/h	—	北西	0.4
	午後 8時10分	正門	3. 21μSv/h	0.001 μSv/h未滿	西	0.3

計測日	計測時間	計測場所	γ線	中性子線	風向	風速 (m/s)
3月13日	午後8時10分	MP-8付近	10.0μSv/h	—	—	—
	午後8時20分	正門	3.19μSv/h	0.001μSv/h未滿	—	0.5
	午後8時20分	MP-8付近	10.0μSv/h	—	—	—
	午後8時30分	正門	3.16μSv/h	0.001μSv/h未滿	—	0.6
	午後8時40分	MP-8付近	5.0μSv/h	—	—	—
	午後8時50分	MP-8付近	6.0μSv/h	—	—	—
	午後9時00分	MP-8付近	80.0μSv/h	—	—	—
	午後9時10分	MP-8付近	80.0μSv/h	—	—	—
	午後9時20分	MP-8付近	70.0μSv/h	—	—	—
	午後9時30分	MP-8付近	80.0μSv/h	—	—	—
	午後9時40分	MP-8付近	50.0μSv/h	—	—	—
	午後9時50分	正門	2.958μSv/h	0.001μSv/h未滿	—	0.5
	午後9時50分	MP-8付近	70.0μSv/h	—	—	—
	午後10時00分	正門	2.985μSv/h	0.001μSv/h未滿	—	0.4
	午後10時00分	MP-8付近	70.0μSv/h	—	—	—
	午後10時10分	正門	21.620μSv/h	0.001μSv/h未滿	—	0.4
	午後10時20分	正門	2.91μSv/h	0.001μSv/h未滿	—	0.4
	午後10時30分	正門	2.92μSv/h	0.001μSv/h未滿	—	0.4
	午後10時30分	MP-8付近	4.87μSv/h	—	—	—
	午後10時35分	MP-8付近	4.70μSv/h	—	—	—
	午後10時40分	正門	2.85μSv/h	0.001μSv/h未滿	—	0.3
	午後10時40分	MP-8付近	4.12μSv/h	—	—	—
	午後10時50分	正門	3.14μSv/h	0.001μSv/h未滿	—	0.4
	午後10時50分	MP-8付近	4.35μSv/h	—	—	—
	午後11時00分	正門	3.33μSv/h	0.001μSv/h未滿	—	0.4
	午後11時00分	MP-8付近	4.30μSv/h	—	—	—
	午後11時10分	正門	3.29μSv/h	0.001μSv/h未滿	—	0.4
	午後11時20分	正門	3.27μSv/h	0.001μSv/h未滿	—	0.4
	午後11時30分	正門	3.09μSv/h	0.001μSv/h未滿	—	0.5
	午後11時30分	MP-8付近	4.50μSv/h	—	—	—
午後11時40分	正門	3.21μSv/h	0.001μSv/h未滿	—	0.4	
午後11時50分	正門	3.07μSv/h	0.001μSv/h未滿	—	0.5	
午後11時50分	正門	3.16μSv/h	0.001μSv/h未滿	—	0.3	
午前0時00分	MP-8付近	5.0μSv/h	—	—	—	
午前0時10分	正門	3.291μSv/h	0.001μSv/h未滿	—	0.4	
午前0時10分	MP-8付近	4.7μSv/h	—	—	—	
午前0時20分	正門	3.016μSv/h	0.001μSv/h未滿	—	0.4	
午前0時20分	MP-8付近	4.5μSv/h	—	—	—	
午前0時30分	正門	3.146μSv/h	0.001μSv/h未滿	—	0.4	
午前0時30分	MP-8付近	4.5μSv/h	—	—	—	
午前0時40分	正門	3.181μSv/h	0.001μSv/h未滿	—	0.6	
午前0時40分	MP-8付近	5.0μSv/h	—	—	—	
午前0時50分	正門	3.177μSv/h	0.001μSv/h未滿	—	0.6	
午前0時50分	MP-8付近	4.5μSv/h	—	—	—	
午前1時00分	正門	3.201μSv/h	0.001μSv/h未滿	—	0.5	
午前1時00分	MP-8付近	5.5μSv/h	—	—	—	
午前1時10分	正門	3.207μSv/h	0.001μSv/h未滿	—	0.4	
午前1時10分	MP-8付近	4.5μSv/h	—	—	—	
午前1時20分	正門	3.163μSv/h	0.001μSv/h未滿	—	0.4	
午前1時20分	MP-8付近	5.0μSv/h	—	—	—	
午前1時30分	正門	3.127μSv/h	0.001μSv/h未滿	—	0.6	
午前1時30分	MP-8付近	5.5μSv/h	—	—	—	
午前1時40分	正門	3.329μSv/h	0.001μSv/h未滿	—	0.5	
午前1時40分	MP-8付近	5.0μSv/h	—	—	—	
午前1時50分	正門	3.125μSv/h	0.001μSv/h未滿	—	0.5	
午前2時00分	正門	3.186μSv/h	0.001μSv/h未滿	—	0.5	
午前2時00分	MP-8付近	5.5μSv/h	—	—	—	
午前2時10分	正門	3.116μSv/h	0.001μSv/h未滿	—	0.4	
午前2時10分	MP-8付近	5.0μSv/h	—	—	—	
午前2時20分	正門	3.214μSv/h	0.001μSv/h未滿	—	0.5	

計測日	計測時間	計測場所	$\gamma$ 線	中性子線	風向	風速 (m/s)
	午前 2時20分	MP-8付近	4.5 $\mu$ Sv/h	—	—	—
	午前 2時30分	正門	3.164 $\mu$ Sv/h	0.001 $\mu$ Sv/h未滿	南	0.6
	午前 2時30分	MP-8付近	4.5 $\mu$ Sv/h	—	—	—
	午前 2時40分	正門	3.129 $\mu$ Sv/h	0.001 $\mu$ Sv/h未滿	南西	0.7
	午前 2時40分	MP-8付近	4.5 $\mu$ Sv/h	—	—	—
	午前 2時50分	正門	3.104 $\mu$ Sv/h	0.001 $\mu$ Sv/h未滿	南	0.7
	午前 2時50分	MP-8付近	4.5 $\mu$ Sv/h	—	—	—
	午前 3時00分	正門	3.574 $\mu$ Sv/h	0.001 $\mu$ Sv/h未滿	南	1.2
	午前 3時00分	正門	3.978 $\mu$ Sv/h	0.001 $\mu$ Sv/h未滿	南東	1.5
	午前 3時10分	正門	3.236 $\mu$ Sv/h	0.001 $\mu$ Sv/h未滿	南南東	2.0
	午前 3時20分	正門	3.103 $\mu$ Sv/h	0.001 $\mu$ Sv/h未滿	南	1.6
	午前 3時30分	正門	3.392 $\mu$ Sv/h	0.001 $\mu$ Sv/h未滿	南西	1.2
	午前 3時40分	MP-8付近	5.0 $\mu$ Sv/h	—	—	—
	午前 3時50分	正門	3.186 $\mu$ Sv/h	0.001 $\mu$ Sv/h未滿	南	0.8
	午前 3時50分	MP-8付近	5.1 $\mu$ Sv/h	—	—	—
	午前 4時00分	正門	3.039 $\mu$ Sv/h	0.001 $\mu$ Sv/h未滿	南西	1.2
	午前 4時00分	MP-8付近	5.2 $\mu$ Sv/h	—	—	—
	午前 4時10分	正門	3.564 $\mu$ Sv/h	0.001 $\mu$ Sv/h未滿	南	1.3
	午前 4時10分	MP-8付近	5.0 $\mu$ Sv/h	—	—	—
	午前 4時20分	正門	3.150 $\mu$ Sv/h	0.001 $\mu$ Sv/h未滿	南南西	1.3
	午前 4時20分	MP-8付近	5.5 $\mu$ Sv/h	—	—	—
	午前 4時30分	正門	3.122 $\mu$ Sv/h	0.001 $\mu$ Sv/h未滿	南	0.6
	午前 4時30分	MP-8付近	5.0 $\mu$ Sv/h	—	—	—
	午前 4時40分	正門	3.256 $\mu$ Sv/h	0.001 $\mu$ Sv/h未滿	西	1.2
	午前 4時40分	MP-8付近	5.0 $\mu$ Sv/h	—	—	—
	午前 4時50分	正門	3.104 $\mu$ Sv/h	0.001 $\mu$ Sv/h未滿	北北東	0.7
	午前 4時50分	MP-8付近	4.5 $\mu$ Sv/h	—	—	—
	午前 5時00分	正門	3.204 $\mu$ Sv/h	0.001 $\mu$ Sv/h未滿	北	0.8
	午前 5時00分	MP-8付近	5.0 $\mu$ Sv/h	—	—	—
	午前 5時10分	正門	3.360 $\mu$ Sv/h	0.001 $\mu$ Sv/h未滿	北	0.7
	午前 5時10分	MP-8付近	5.0 $\mu$ Sv/h	—	—	—
	午前 5時20分	正門	3.472 $\mu$ Sv/h	0.001 $\mu$ Sv/h未滿	西	0.3
	午前 5時20分	MP-8付近	4.6 $\mu$ Sv/h	—	—	—
	午前 5時30分	正門	3.817 $\mu$ Sv/h	0.002	北西	0.6
	午前 5時30分	MP-8付近	5.0 $\mu$ Sv/h	—	—	—
	午前 5時40分	正門	3.224 $\mu$ Sv/h	0.002	西	0.6
	午前 5時40分	MP-8付近	4.5 $\mu$ Sv/h	—	—	—
	午前 5時50分	正門	3.192 $\mu$ Sv/h	0.001	南東	0.5
	午前 6時00分	MP-8付近	5.2 $\mu$ Sv/h	—	—	—
	午前 6時00分	正門	3.467 $\mu$ Sv/h	0.001 $\mu$ Sv/h未滿	南	0.6
	午前 6時10分	MP-8付近	5.6 $\mu$ Sv/h	—	—	—
	午前 6時10分	正門	3.188 $\mu$ Sv/h	0.001 $\mu$ Sv/h未滿	南	0.9
	午前 6時20分	MP-8付近	5.9 $\mu$ Sv/h	—	—	—
	午前 6時20分	正門	3.160 $\mu$ Sv/h	0.001 $\mu$ Sv/h未滿	南	1.1
	午前 6時30分	MP-8付近	5.7 $\mu$ Sv/h	—	—	—
	午前 6時30分	正門	3.625 $\mu$ Sv/h	0.002	南南西	0.9
	午前 6時40分	MP-8付近	5.7 $\mu$ Sv/h	—	—	—
	午前 6時40分	正門	3.092 $\mu$ Sv/h	0.001	西	0.8
	午前 6時50分	MP-8付近	5.7 $\mu$ Sv/h	—	—	—
	午前 6時50分	正門	3.006 $\mu$ Sv/h	0.001 $\mu$ Sv/h未滿	南南西	1.3
	午前 7時00分	MP-8付近	5.7 $\mu$ Sv/h	—	—	—
	午前 7時00分	正門	3.652 $\mu$ Sv/h	0.001 $\mu$ Sv/h未滿	西北西	1.6
	午前 7時10分	正門	7.7 $\mu$ Sv/h	—	—	—
	午前 7時10分	MP-8付近	4.15 $\mu$ Sv/h	0.001	北	0.9
	午前 7時20分	正門	8.5 $\mu$ Sv/h	—	—	—
	午前 7時20分	MP-8付近	3.325 $\mu$ Sv/h	0.001 $\mu$ Sv/h未滿	北	0.9
	午前 7時30分	正門	6.0 $\mu$ Sv/h	—	—	—
	午前 7時30分	MP-8付近	3.530 $\mu$ Sv/h	0.001 $\mu$ Sv/h未滿	北西	0.9
	午前 7時40分	正門	5.6 $\mu$ Sv/h	—	—	—
	午前 7時50分	正門	3.413 $\mu$ Sv/h	0.001	北西	0.9
	午前 7時50分	正門	7.227 $\mu$ Sv/h	0.001 $\mu$ Sv/h未滿	北西	0.4

計測日	計測時間	計測場所	$\gamma$ 線	中性子線	風向	風速 (m/s)
	午前 9時00分	正門	3.510 $\mu$ Sv/h	0.001	南	0.4
	午前 9時10分	正門	3.166 $\mu$ Sv/h	0.001 $\mu$ Sv/h未滿	東	0.5
	午前 9時20分	MP-1付近	100 $\mu$ Sv/h	—	—	—
	午前 9時30分	正門	3.166 $\mu$ Sv/h	0.001 $\mu$ Sv/h未滿	東	0.5
	午前 9時40分	MP-1付近	100 $\mu$ Sv/h	—	—	—
	午前 9時50分	正門	14.730 $\mu$ Sv/h	0.001 $\mu$ Sv/h未滿	南南東	1.6
	午前 9時00分	MP-1付近	80 $\mu$ Sv/h	—	—	—
	午前 9時10分	正門	16.030 $\mu$ Sv/h	0.001 $\mu$ Sv/h未滿	南東	1.4
	午前 9時20分	MP-1付近	80 $\mu$ Sv/h	—	—	—
	午前 9時30分	正門	15.900 $\mu$ Sv/h	0.001 $\mu$ Sv/h未滿	南東	2.0
	午前 9時40分	MP-1付近	90 $\mu$ Sv/h	—	—	—
	午前 9時50分	正門	10.240 $\mu$ Sv/h	0.001 $\mu$ Sv/h未滿	南南東	2.4
	午前 9時00分	MP-1付近	37 $\mu$ Sv/h	—	—	—
	午前 9時10分	正門	143.5 $\mu$ Sv/h	—	東北東	0.5
	午前 9時20分	MP-4付近	175.000 $\mu$ Sv/h	0.001 $\mu$ Sv/h未滿	東	1.5
	午前 9時30分	正門	30 $\mu$ Sv/h	—	—	—
	午前 9時40分	MP-1付近	137.8 $\mu$ Sv/h	—	—	—
	午前 9時50分	正門	281.700 $\mu$ Sv/h	0.001 $\mu$ Sv/h未滿	西北西	0.8
	午前 9時00分	MP-1付近	27 $\mu$ Sv/h	—	南南西	1.4
	午前 9時10分	正門	76.9 $\mu$ Sv/h	—	—	—
	午前 9時20分	MP-4付近	26.000 $\mu$ Sv/h	0.001	西北西	1.8
	午前 9時30分	正門	25 $\mu$ Sv/h	—	北	1.5
	午前 9時40分	MP-1付近	70.3 $\mu$ Sv/h	—	—	—
	午前 9時50分	MP-4付近	25 $\mu$ Sv/h	—	北西	1.8
	午前 9時00分	MP-1付近	66.8 $\mu$ Sv/h	—	—	—
	午前 9時10分	MP-4付近	23 $\mu$ Sv/h	—	北西	2.3
	午前 9時20分	正門	64.7 $\mu$ Sv/h	—	—	—
	午前 9時30分	MP-1付近	6.512 $\mu$ Sv/h	0.001 $\mu$ Sv/h未滿	北西	2.7
	午前 9時40分	MP-4付近	23 $\mu$ Sv/h	—	北西	3.1
	午前 9時50分	正門	62.9 $\mu$ Sv/h	—	—	—
	午前 10時00分	MP-1付近	6.372 $\mu$ Sv/h	0.001 $\mu$ Sv/h未滿	北西	2.6
	午前 10時10分	正門	23 $\mu$ Sv/h	—	北西	3.2
	午前 10時20分	MP-4付近	61.1 $\mu$ Sv/h	—	—	—
	午前 10時30分	正門	8.265 $\mu$ Sv/h	0.001 $\mu$ Sv/h未滿	北西	2.9
	午前 10時40分	MP-1付近	20 $\mu$ Sv/h	—	北北西	4.2
	午前 10時50分	MP-4付近	61.8 $\mu$ Sv/h	—	—	—
	午前 11時00分	正門	6.755 $\mu$ Sv/h	0.001 $\mu$ Sv/h未滿	北西	2.3
	午前 11時10分	MP-1付近	19 $\mu$ Sv/h	—	北	2.8
	午前 11時20分	正門	58.0 $\mu$ Sv/h	—	—	—
	午前 11時30分	MP-4付近	6.020 $\mu$ Sv/h	0.001 $\mu$ Sv/h未滿	北西	2.4
	午前 11時40分	正門	19 $\mu$ Sv/h	—	—	—
	午前 11時50分	MP-1付近	56.8 $\mu$ Sv/h	—	北西	2.8
	午前 10時00分	正門	6.038 $\mu$ Sv/h	0.002	北西	3.3
	午前 10時10分	MP-4付近	19 $\mu$ Sv/h	—	—	—
	午前 10時20分	正門	55.4 $\mu$ Sv/h	—	—	—
	午前 10時30分	MP-1付近	5.766 $\mu$ Sv/h	0.001 $\mu$ Sv/h未滿	北西	2.7
	午前 10時40分	MP-4付近	18 $\mu$ Sv/h	—	南東	3.3
	午前 10時50分	正門	5.610 $\mu$ Sv/h	0.001 $\mu$ Sv/h未滿	—	—
	午前 11時00分	MP-1付近	54.3 $\mu$ Sv/h	—	北西	2.2
	午前 11時10分	正門	5.18 $\mu$ Sv/h	—	南	2.4
	午前 11時20分	MP-4付近	53.3 $\mu$ Sv/h	—	—	—
	午前 11時30分	正門	5.998 $\mu$ Sv/h	0.001 $\mu$ Sv/h未滿	北北西	2.3
	午前 11時40分	MP-1付近	18 $\mu$ Sv/h	—	北西	2.8
	午前 11時50分	正門	53.7 $\mu$ Sv/h	—	—	—
	午前 1時00分	MP-4付近	7.888 $\mu$ Sv/h	0.001 $\mu$ Sv/h未滿	北西	2.5
	午前 1時10分	正門	17 $\mu$ Sv/h	—	北西	2.7
	午前 1時20分	MP-1付近	51.3 $\mu$ Sv/h	—	—	—
	午前 1時30分	MP-4付近	6.837 $\mu$ Sv/h	0.001 $\mu$ Sv/h未滿	北西	2.1
	午前 1時40分	正門	17 $\mu$ Sv/h	—	西	2.7
	午前 1時50分	MP-4付近	50.0 $\mu$ Sv/h	—	西北西	3.1
	午前 11時50分	正門	6.617 $\mu$ Sv/h	0.001 $\mu$ Sv/h未滿	北北西	2.5

計測日	計測時間	計測場所	γ線	中性子線	風向	風速 (m/s)
	午前11時50分	MP-1付近	17μSv/h	-	-	-
	午前11時50分	MP-4付近	49.4μSv/h	-	北西	2.4
	午後0時00分	正門	5.545μSv/h	0.001μSv/h未滿	東	2.4
	午後0時00分	MP-1付近	17μSv/h	-	-	-
	午後0時00分	MP-4付近	48.7μSv/h	-	北西	1.6
	午後0時10分	正門	5.537μSv/h	0.001μSv/h未滿	西	2.2
	午後0時10分	MP-1付近	18μSv/h	-	-	-
	午後0時10分	MP-4付近	47.8μSv/h	-	北西	1.3
	午後0時20分	正門	5.316μSv/h	0.001μSv/h未滿	南	2.1
	午後0時20分	MP-1付近	18μSv/h	-	-	-
	午後0時20分	MP-4付近	47.1μSv/h	-	北西	2.9
	午後0時30分	正門	5.495μSv/h	0.001μSv/h未滿	北	2.0
	午後0時30分	MP-1付近	17μSv/h	-	-	-
	午後0時30分	MP-4付近	46.3μSv/h	-	北西	2.3
	午後0時40分	正門	5.266μSv/h	0.001μSv/h未滿	南南西	2.1
	午後0時40分	MP-1付近	17μSv/h	-	-	-
	午後0時40分	MP-4付近	49.7Sv/h	-	北西	2.8
	午後0時50分	正門	5.369μSv/h	0.001μSv/h未滿	西	2.1
	午後0時50分	MP-1付近	17μSv/h	-	-	-
	午後0時50分	MP-4付近	45.2μSv/h	-	北北西	1.9
	午後1時00分	正門	4.953μSv/h	0.001μSv/h未滿	北西	2.1
	午後1時00分	MP-1付近	17μSv/h	-	-	-
	午後1時00分	MP-4付近	44.6μSv/h	-	北北西	2.3
	午後1時10分	正門	4.794μSv/h	0.001μSv/h未滿	南南西	2.6
	午後1時10分	MP-1付近	17μSv/h	-	-	-
	午後1時10分	MP-4付近	44.0μSv/h	-	西北西	2.6
	午後1時20分	正門	4.907μSv/h	0.001μSv/h未滿	南	2.7
	午後1時20分	MP-1付近	17μSv/h	-	-	-
	午後1時20分	MP-4付近	43.5μSv/h	-	西北西	2.5
	午後1時30分	正門	4.852μSv/h	0.001μSv/h未滿	南西	1.6
	午後1時30分	MP-1付近	16μSv/h	-	-	-
	午後1時30分	MP-4付近	42.9μSv/h	-	西北西	1.7
	午後1時40分	正門	4.883μSv/h	0.001μSv/h未滿	北北西	2.2
	午後1時40分	MP-1付近	16μSv/h	-	-	-
	午後1時40分	MP-4付近	44.0μSv/h	-	北西	1.6
	午後1時50分	正門	4.965μSv/h	0.001μSv/h未滿	南東	1.7
	午後1時50分	MP-1付近	24μSv/h	-	-	-
	午後1時50分	MP-4付近	905.1μSv/h	-	東北東	1.5
	午後2時00分	正門	21.880μSv/h	0.001μSv/h未滿	南	2.6
	午後2時00分	MP-1付近	499.3μSv/h	-	-	-
	午後2時00分	MP-4付近	39.710μSv/h	0.001μSv/h未滿	南南東	0.6
	午後2時10分	正門	21μSv/h	-	南	2.1
	午後2時10分	MP-1付近	646.0μSv/h	-	東南東	0.7
	午後2時10分	MP-4付近	57.630μSv/h	0.001μSv/h未滿	南南東	2.5
	午後2時20分	正門	21μSv/h	-	-	-
	午後2時20分	MP-1付近	135.4μSv/h	-	南	0.6
	午後2時20分	MP-4付近	17.610μSv/h	0.001μSv/h未滿	南南東	2.2
	午後2時30分	正門	32μSv/h	-	-	-
	午後2時30分	MP-1付近	129.9μSv/h	-	南南東	0.5
	午後2時30分	MP-4付近	10.050μSv/h	0.001μSv/h未滿	南南東	1.6
	午後2時40分	正門	52μSv/h	-	南	-
	午後2時40分	MP-1付近	133.0μSv/h	-	南南東	0.7
	午後2時40分	MP-4付近	10.850μSv/h	0.001μSv/h未滿	南南東	2.0
	午後2時50分	正門	35μSv/h	-	-	-
	午後2時50分	MP-1付近	169.0μSv/h	-	-	-
	午後3時00分	正門	8.311μSv/h	0.001μSv/h未滿	南西	1.3
	午後3時00分	MP-1付近	52μSv/h	-	-	-
	午後3時00分	MP-4付近	58.7μSv/h	-	南南東	0.8
	午後3時10分	正門	5.717μSv/h	0.001μSv/h未滿	南南東	1.6
	午後3時10分	MP-1付近	100μSv/h	-	-	-

計測日	計測時間	計測場所	γ線	中性子線	風向	風速 (m/s)
	午後3時10分	MP-4付近	54.3μSv/h	—	西北西	2.3
	午後3時20分	正門	4.717μSv/h	0.001μSv/h未滿	南南東	1.6
	午後3時20分	MP-1付近	24μSv/h	—	—	—
	午後3時20分	MP-4付近	54.0μSv/h	—	西北西	1.1
	午後3時30分	正門	4.461μSv/h	0.001μSv/h未滿	北西	2.0
	午後3時30分	MP-1付近	34μSv/h	—	—	—
	午後3時30分	MP-4付近	51.8μSv/h	—	東北東	2.1
	午後3時40分	正門	4.360μSv/h	0.001μSv/h未滿	西北西	1.5
	午後3時40分	MP-1付近	24μSv/h	—	—	—
	午後3時40分	MP-4付近	56.5μSv/h	—	東北東	1.1
	午後3時50分	正門	5.469μSv/h	0.001μSv/h未滿	南東	2.3
	午後3時50分	MP-1付近	30μSv/h	—	—	—
	午後3時50分	MP-4付近	76.1μSv/h	—	南南東	0.7
	午後4時00分	正門	5.154μSv/h	0.001μSv/h未滿	南東	2.2
	午後4時00分	MP-1付近	31μSv/h	—	—	—
	午後4時00分	MP-4付近	107.1μSv/h	—	南	0.7
	午後4時10分	正門	4.555μSv/h	0.001μSv/h未滿	南	1.8
	午後4時10分	MP-1付近	45μSv/h	—	—	—
	午後4時10分	MP-4付近	58.0μSv/h	—	南	0.4
	午後4時20分	正門	4.336μSv/h	0.001μSv/h未滿	南	1.8
	午後4時20分	MP-1付近	150μSv/h	—	—	—
	午後4時20分	MP-4付近	57.6μSv/h	—	南南東	0.4
	午後4時30分	正門	4.277μSv/h	0.001μSv/h未滿	南東	1.1
	午後4時30分	MP-1付近	46μSv/h	—	—	—
	午後4時30分	MP-4付近	71.5μSv/h	—	南南東	0.5
	午後4時40分	正門	4.235μSv/h	0.001μSv/h未滿	南	1.0
	午後4時40分	MP-1付近	60μSv/h	—	—	—
	午後4時40分	MP-4付近	57.2μSv/h	—	南南西	0.4
	午後4時50分	正門	4.224μSv/h	0.001μSv/h未滿	南	1.0
	午後4時50分	MP-1付近	30μSv/h	—	—	—
	午後4時50分	MP-4付近	100.1μSv/h	—	南東	0.5
	午後5時00分	正門	4.301μSv/h	0.001μSv/h未滿	南南西	1.5
	午後5時00分	MP-1付近	120μSv/h	—	—	—
	午後5時00分	MP-4付近	79.4μSv/h	—	南西	0.4
	午後5時10分	正門	4.213μSv/h	0.001μSv/h未滿	南	1.8
	午後5時10分	MP-1付近	62μSv/h	—	—	—
	午後5時10分	MP-4付近	60.8μSv/h	—	南西	0.4
	午後5時20分	正門	4.640μSv/h	0.001μSv/h未滿	南南東	0.6
	午後5時20分	MP-1付近	45μSv/h	—	—	—
	午後5時20分	MP-4付近	57.0μSv/h	—	西南西	0.5
	午後5時30分	正門	5.171μSv/h	0.001μSv/h未滿	北北西	0.5
	午後5時30分	MP-1付近	36μSv/h	—	—	—
	午後5時30分	MP-4付近	52.3μSv/h	—	南東	0.4
	午後5時40分	正門	5.898μSv/h	0.001μSv/h未滿	西	0.6
	午後5時40分	MP-1付近	40μSv/h	—	—	—
	午後5時40分	MP-4付近	56.8μSv/h	—	北北西	0.5
	午後5時50分	正門	5.953μSv/h	0.001μSv/h未滿	西	0.5
	午後5時50分	MP-1付近	35μSv/h	—	—	—
	午後5時50分	MP-4付近	52.3μSv/h	—	北北西	0.4
	午後6時00分	正門	5.382μSv/h	0.001μSv/h未滿	北西	0.6
	午後6時00分	MP-1付近	35μSv/h	—	—	—
	午後6時00分	MP-4付近	50.1μSv/h	—	北西	0.6
	午後6時10分	正門	5.168μSv/h	0.001μSv/h未滿	北西	0.8
	午後6時10分	MP-1付近	30μSv/h	—	—	—
	午後6時10分	MP-4付近	49.4μSv/h	—	北北西	0.6
	午後6時20分	正門	5.250μSv/h	0.001μSv/h未滿	北西	0.9
	午後6時20分	MP-1付近	27μSv/h	—	—	—
	午後6時20分	MP-4付近	48.6μSv/h	—	北北東	0.3
	午後6時30分	正門	4.883μSv/h	0.001μSv/h未滿	北西	1.1
	午後6時30分	MP-1付近	26μSv/h	—	—	—
	午後6時30分	MP-4付近	47.9μSv/h	—	北北西	0.3



計測日	計測時間	計測場所	γ線	中性子線	風向	風速 (m/s)
	午後6時40分	正門	4. 980 $\mu$ Sv/h	0.001 $\mu$ Sv/h未滿	北西	1.3
	午後6時40分	MP-1付近	25 $\mu$ Sv/h	—	—	—
	午後6時40分	MP-4付近	47. 3 $\mu$ Sv/h	—	北	0.3
	午後6時50分	正門	4. 831 $\mu$ Sv/h	0.001 $\mu$ Sv/h未滿	北北西	1.2
	午後6時50分	MP-1付近	25 $\mu$ Sv/h	—	—	—
	午後6時50分	MP-4付近	46. 7 $\mu$ Sv/h	—	北西	0.6
	午後7時00分	正門	5. 224 $\mu$ Sv/h	0.001 $\mu$ Sv/h未滿	北西	1.0
	午後7時00分	MP-1付近	25 $\mu$ Sv/h	—	—	—
	午後7時00分	MP-4付近	46. 1 $\mu$ Sv/h	—	北北西	0.5
	午後7時10分	正門	5. 077 $\mu$ Sv/h	0.001 $\mu$ Sv/h未滿	西	0.8
	午後7時10分	MP-1付近	23 $\mu$ Sv/h	—	—	—
	午後7時10分	MP-4付近	46. 3 $\mu$ Sv/h	—	北西	0.3
	午後7時20分	正門	4. 709 $\mu$ Sv/h	0.001 $\mu$ Sv/h未滿	北西	0.8
	午後7時20分	MP-1付近	22 $\mu$ Sv/h	—	—	—
	午後7時23分	MP-4付近	44. 8 $\mu$ Sv/h	—	北西	0.4
	午後7時30分	正門	4. 622 $\mu$ Sv/h	0.001 $\mu$ Sv/h未滿	南西	0.8
	午後7時30分	MP-1付近	20 $\mu$ Sv/h	—	—	—
	午後7時31分	MP-4付近	44. 4 $\mu$ Sv/h	—	西北西	0.4
	午後7時40分	正門	4. 844 $\mu$ Sv/h	0.001 $\mu$ Sv/h未滿	西	0.6
	午後7時40分	MP-1付近	26 $\mu$ Sv/h	—	—	—
	午後7時41分	MP-4付近	44. 0 $\mu$ Sv/h	—	北	0.3
	午後7時50分	正門	5. 577 $\mu$ Sv/h	0.001 $\mu$ Sv/h未滿	北西	0.5
	午後7時50分	MP-1付近	24 $\mu$ Sv/h	—	—	—
	午後7時51分	MP-4付近	43. 8 $\mu$ Sv/h	—	北北西	0.5
	午後8時00分	正門	5. 721 $\mu$ Sv/h	0.001 $\mu$ Sv/h未滿	北西	0.6
	午後8時00分	MP-1付近	24 $\mu$ Sv/h	—	—	—
	午後8時01分	MP-4付近	43. 2 $\mu$ Sv/h	—	北西	0.5
	午後8時10分	正門	4. 471 $\mu$ Sv/h	0.001 $\mu$ Sv/h未滿	南西	0.3
	午後8時10分	MP-1付近	450 $\mu$ Sv/h	—	—	—
	午後8時11分	MP-4付近	42. 8 $\mu$ Sv/h	—	北西	0.6
	午後8時20分	正門	4. 521 $\mu$ Sv/h	0.001 $\mu$ Sv/h未滿	北西	0.2
	午後8時20分	MP-1付近	450 $\mu$ Sv/h	—	—	—
	午後8時21分	MP-4付近	42. 5 $\mu$ Sv/h	—	北北東	0.3
	午後8時30分	正門	4. 427 $\mu$ Sv/h	0.001 $\mu$ Sv/h未滿	西	0.5
	午後8時30分	MP-1付近	440 $\mu$ Sv/h	—	—	—
	午後8時31分	MP-4付近	42. 6 $\mu$ Sv/h	—	西北西	0.4
	午後8時40分	正門	4. 454 $\mu$ Sv/h	0.001 $\mu$ Sv/h未滿	西北西	0.7
	午後8時40分	MP-1付近	440 $\mu$ Sv/h	—	—	—
	午後8時41分	MP-4付近	42. 0 $\mu$ Sv/h	—	北	0.4
	午後8時50分	正門	4. 377 $\mu$ Sv/h	0.001 $\mu$ Sv/h未滿	西北西	0.6
	午後8時50分	MP-1付近	440 $\mu$ Sv/h	—	—	—
	午後8時51分	MP-4付近	41. 7 $\mu$ Sv/h	—	北北東	0.3
	午後9時00分	正門	4. 371 $\mu$ Sv/h	0.001 $\mu$ Sv/h未滿	北西	0.8
	午後9時00分	MP-1付近	440 $\mu$ Sv/h	—	—	—
	午後9時01分	MP-4付近	41. 3 $\mu$ Sv/h	—	北	0.4
	午後9時10分	正門	4. 480 $\mu$ Sv/h	0.001 $\mu$ Sv/h未滿	北	0.5
	午後9時10分	MP-1付近	440 $\mu$ Sv/h	—	—	—
	午後9時11分	MP-4付近	41. 0 $\mu$ Sv/h	—	北	0.4
	午後9時20分	正門	4. 463 $\mu$ Sv/h	0.001 $\mu$ Sv/h未滿	北	0.5
	午後9時20分	MP-1付近	440 $\mu$ Sv/h	—	—	—
	午後9時21分	MP-4付近	40. 8 $\mu$ Sv/h	—	北北西	0.4
	午後9時30分	正門	4. 552 $\mu$ Sv/h	0.001 $\mu$ Sv/h未滿	西	0.5
	午後9時30分	MP-1付近	440 $\mu$ Sv/h	—	—	—
	午後9時31分	MP-4付近	40. 6 $\mu$ Sv/h	—	北北西	0.3
	午後9時40分	正門	4. 785 $\mu$ Sv/h	0.001 $\mu$ Sv/h未滿	南	0.3
	午後9時40分	MP-1付近	440 $\mu$ Sv/h	—	—	—
	午後9時41分	MP-4付近	40. 3 $\mu$ Sv/h	—	北西	0.4
	午後9時50分	正門	4. 626 $\mu$ Sv/h	0.001 $\mu$ Sv/h未滿	北西	0.3
	午後9時51分	MP-1付近	440 $\mu$ Sv/h	—	—	—
	午後10時00分	正門	4. 636 $\mu$ Sv/h	0.001 $\mu$ Sv/h未滿	北	0.3

計測日	計測時間	計測場所	$\gamma$ 線	中性子線	風向	風速 (m/s)
3月14日	午後10時00分	MP-2付近	430 $\mu$ Sv/h	—	—	—
	午後10時01分	MP-4付近	39.8 $\mu$ Sv/h	—	北北東	0.3
	午後10時10分	正門	4.622 $\mu$ Sv/h	0.001 $\mu$ Sv/h未滿	西	0.5
	午後10時10分	MP-2付近	430 $\mu$ Sv/h	—	—	—
	午後10時11分	MP-4付近	39.7 $\mu$ Sv/h	—	北北西	0.3
	午後10時20分	正門	5.417 $\mu$ Sv/h	0.001 $\mu$ Sv/h未滿	北	0.3
	午後10時20分	MP-2付近	430 $\mu$ Sv/h	—	—	—
	午後10時21分	MP-4付近	40.4 $\mu$ Sv/h	—	北北西	0.5
	午後10時30分	正門	4.645 $\mu$ Sv/h	0.001 $\mu$ Sv/h未滿	西北北西	0.4
	午後10時30分	MP-2付近	430 $\mu$ Sv/h	—	—	—
	午後10時31分	MP-4付近	39.3 $\mu$ Sv/h	—	東南東	0.3
	午後10時40分	正門	4.622 $\mu$ Sv/h	0.001 $\mu$ Sv/h未滿	北東	0.5
	午後10時40分	MP-2付近	430 $\mu$ Sv/h	—	—	—
	午後10時41分	MP-4付近	39.1 $\mu$ Sv/h	—	北北西	0.4
	午後10時50分	正門	4.632 $\mu$ Sv/h	0.001 $\mu$ Sv/h未滿	北北西	0.4
	午後10時50分	MP-2付近	420 $\mu$ Sv/h	—	—	—
	午後10時51分	MP-4付近	38.9 $\mu$ Sv/h	—	北	0.5
	午後11時00分	正門	4.668 $\mu$ Sv/h	0.001 $\mu$ Sv/h未滿	北	0.5
	午後11時00分	MP-2付近	420 $\mu$ Sv/h	—	—	—
	午後11時01分	MP-4付近	38.7 $\mu$ Sv/h	—	北北西	0.3
	午後11時10分	正門	4.700 $\mu$ Sv/h	0.001 $\mu$ Sv/h未滿	北	0.7
	午後11時10分	MP-2付近	420 $\mu$ Sv/h	—	—	—
	午後11時20分	正門	39.0 $\mu$ Sv/h	—	北北西	0.3
	午後11時20分	MP-2付近	420 $\mu$ Sv/h	0.001 $\mu$ Sv/h未滿	北	0.3
午後11時30分	正門	38.3 $\mu$ Sv/h	—	—	—	
午後11時30分	MP-2付近	410 $\mu$ Sv/h	0.001 $\mu$ Sv/h未滿	北北西	0.4	
午後11時31分	MP-4付近	38.2 $\mu$ Sv/h	—	—	—	
午後11時40分	正門	4.828 $\mu$ Sv/h	0.001 $\mu$ Sv/h未滿	東北東	0.4	
午後11時41分	MP-2付近	420 $\mu$ Sv/h	—	—	—	
午後11時50分	正門	4.868 $\mu$ Sv/h	0.001 $\mu$ Sv/h未滿	北北西	0.3	
午後11時50分	MP-2付近	410 $\mu$ Sv/h	—	—	—	
午後11時51分	MP-4付近	37.9 $\mu$ Sv/h	—	北北西	0.3	
午後11時51分	正門	4.855 $\mu$ Sv/h	0.001 $\mu$ Sv/h未滿	西	0.5	
午前0時00分	MP-2付近	410 $\mu$ Sv/h	—	—	—	
午前0時01分	MP-4付近	38.2 $\mu$ Sv/h	—	—	—	
午前0時10分	正門	4.529 $\mu$ Sv/h	0.001 $\mu$ Sv/h未滿	北西	0.3	
午前0時10分	MP-2付近	410 $\mu$ Sv/h	—	—	—	
午前0時11分	MP-4付近	38.4 $\mu$ Sv/h	—	—	—	
午前0時20分	正門	4.582 $\mu$ Sv/h	0.001 $\mu$ Sv/h未滿	北西	0.3	
午前0時20分	MP-2付近	410 $\mu$ Sv/h	—	—	—	
午前0時21分	MP-4付近	37.7 $\mu$ Sv/h	—	北	0.3	
午前0時30分	正門	4.469 $\mu$ Sv/h	0.001 $\mu$ Sv/h未滿	北	0.4	
午前0時30分	MP-2付近	410 $\mu$ Sv/h	—	—	—	
午前0時40分	正門	4.450 $\mu$ Sv/h	0.001 $\mu$ Sv/h未滿	北北西	0.3	
午前0時40分	MP-2付近	410 $\mu$ Sv/h	—	—	—	
午前0時41分	MP-4付近	37.3 $\mu$ Sv/h	—	北	0.5	
午前0時50分	正門	4.442 $\mu$ Sv/h	0.001 $\mu$ Sv/h未滿	北	0.5	
午前0時50分	MP-2付近	410 $\mu$ Sv/h	—	—	—	
午前0時51分	MP-4付近	37.0 $\mu$ Sv/h	—	—	—	
午前1時00分	正門	4.447 $\mu$ Sv/h	0.001 $\mu$ Sv/h未滿	南西	0.3	
午前1時00分	MP-2付近	410 $\mu$ Sv/h	—	—	—	
午前1時01分	MP-4付近	38.0 $\mu$ Sv/h	—	—	—	
午前1時10分	正門	4.426 $\mu$ Sv/h	0.001 $\mu$ Sv/h未滿	北北西	0.3	
午前1時10分	MP-2付近	410 $\mu$ Sv/h	—	—	—	
午前1時11分	MP-4付近	36.9 $\mu$ Sv/h	—	—	—	
午前1時20分	正門	4.281 $\mu$ Sv/h	0.001 $\mu$ Sv/h未滿	北北東	0.3	
午前1時20分	MP-2付近	410 $\mu$ Sv/h	—	—	—	

計測日	計測時間	計測場所	γ線	中性子線	風向	風速 (m/s)
	午前 1時21分	MP-4付近	36.7μSv/h	—	南東	0.3
	午前 1時30分	正門	4.321μSv/h	0.001μSv/h未滿	西北西	0.6
	午前 1時30分	MP-2付近	410μSv/h	—	—	—
	午前 1時31分	MP-4付近	36.5μSv/h	—	北西	0.3
	午前 1時40分	正門	4.322μSv/h	0.001μSv/h未滿	西北西	0.6
	午前 1時40分	MP-2付近	410μSv/h	—	—	—
	午前 1時41分	MP-4付近	36.4μSv/h	—	北西	0.6
	午前 1時50分	正門	4.371μSv/h	0.001μSv/h未滿	西北西	0.7
	午前 1時50分	MP-2付近	410μSv/h	—	—	—
	午前 2時00分	正門	4.356μSv/h	0.001μSv/h未滿	南東	0.7
	午前 2時00分	MP-2付近	410μSv/h	—	—	—
	午前 2時00分	MP-4付近	36.4μSv/h	—	東	0.4
	午前 2時10分	正門	4.594μSv/h	0.001μSv/h未滿	北東	0.7
	午前 2時10分	MP-2付近	410μSv/h	—	—	—
	午前 2時10分	MP-4付近	36.5μSv/h	—	東南東	0.4
	午前 2時20分	正門	75.1.2μSv/h	0.001μSv/h未滿	北西	0.5
	午前 2時20分	MP-2付近	410μSv/h	—	—	—
	午前 2時20分	MP-4付近	44.6μSv/h	—	北北西	0.4
	午前 2時30分	正門	433.0μSv/h	0.001μSv/h未滿	南	0.4
	午前 2時30分	MP-2付近	440μSv/h	—	—	—
	午前 2時40分	正門	319.3μSv/h	—	北北西	0.4
	午前 2時40分	MP-2付近	420.0μSv/h	0.001μSv/h未滿	南西	0.5
	午前 2時40分	MP-4付近	650μSv/h	—	—	—
	午前 2時50分	正門	189.7μSv/h	—	北北西	0.3
	午前 2時50分	MP-2付近	66.27μSv/h	0.001μSv/h未滿	東北東	0.7
	午前 2時50分	MP-4付近	490μSv/h	—	—	—
	午前 2時50分	MP-2付近	86.9μSv/h	—	北	0.2
	午前 3時00分	正門	65.520μSv/h	0.001μSv/h未滿	北西	0.5
	午前 3時00分	MP-2付近	480μSv/h	—	—	—
	午前 3時00分	MP-4付近	144.2μSv/h	—	北	0.4
	午前 3時10分	正門	45.5μSv/h	0.001μSv/h未滿	西	0.5
	午前 3時10分	MP-2付近	650μSv/h	—	—	—
	午前 3時10分	MP-4付近	129.8μSv/h	—	西北西	0.3
	午前 3時20分	正門	15.43μSv/h	0.001μSv/h未滿	西	0.5
	午前 3時20分	MP-2付近	650μSv/h	—	—	—
	午前 3時20分	MP-4付近	123.9μSv/h	—	北北東	0.4
	午前 3時30分	正門	18.99μSv/h	0.001μSv/h未滿	南東	0.4
	午前 3時30分	MP-2付近	720μSv/h	—	—	—
	午前 3時30分	MP-4付近	112.9μSv/h	—	西北西	0.3
	午前 3時40分	正門	14.99μSv/h	0.001μSv/h未滿	南	0.4
	午前 3時40分	MP-2付近	600μSv/h	—	—	—
	午前 3時40分	MP-4付近	73.6μSv/h	—	西	0.5
	午前 3時50分	正門	10.32μSv/h	0.001μSv/h未滿	南	0.2
	午前 3時50分	MP-2付近	680μSv/h	—	—	—
	午前 3時50分	MP-4付近	70.0μSv/h	—	北西	0.3
	午前 4時00分	正門	10.07μSv/h	0.001μSv/h未滿	北	0.3
	午前 4時00分	MP-2付近	820μSv/h	—	—	—
	午前 4時00分	MP-4付近	68.8μSv/h	—	北北東	0.4
	午前 4時10分	正門	6.706μSv/h	0.001μSv/h未滿	西北西	0.6
	午前 4時10分	MP-2付近	450μSv/h	—	—	—
	午前 4時10分	MP-4付近	54.7μSv/h	—	北北西	0.5
	午前 4時20分	正門	7.748μSv/h	0.001μSv/h未滿	北	0.9
	午前 4時20分	MP-2付近	430μSv/h	—	—	—
	午前 4時20分	MP-4付近	47.6μSv/h	—	—	—
	午前 4時30分	正門	7.710μSv/h	0.001μSv/h未滿	東南東	0.6
	午前 4時30分	MP-2付近	420μSv/h	—	—	—
	午前 4時30分	MP-4付近	50.0μSv/h	—	—	—
	午前 4時40分	正門	7.045μSv/h	0.001μSv/h未滿	北北西	0.7
	午前 4時40分	MP-2付近	420μSv/h	—	—	—
	午前 4時50分	MP-4付近	42.9μSv/h	—	—	—
	午前 4時50分	正門	6.900μSv/h	0.001μSv/h未滿	北	0.8

計測日	計測時間	計測場所	γ線	中性子線	風向	風速 (m/s)
	午前 4時50分	MP- 2付近	420 $\mu$ Sv/h	—	—	—
	午前 4時51分	MP- 4付近	40. 6 $\mu$ Sv/h	—	北北西	0.6
	午前 5時00分	正門	6. 65 $\mu$ Sv/h	0.001 $\mu$ Sv/h未滿	南西	0.5
	午前 5時00分	MP- 2付近	400 $\mu$ Sv/h	—	—	—
	午前 5時01分	MP- 4付近	39. 9 $\mu$ Sv/h	—	北北西	0.5
	午前 5時10分	正門	6. 516 $\mu$ Sv/h	0.001 $\mu$ Sv/h未滿	西	0.4
	午前 5時10分	MP- 2付近	420 $\mu$ Sv/h	—	—	—
	午前 5時11分	MP- 4付近	39. 0 $\mu$ Sv/h	—	北西	0.3
	午前 5時20分	正門	6. 735 $\mu$ Sv/h	0.001 $\mu$ Sv/h未滿	南東	0.5
	午前 5時20分	MP- 2付近	420 $\mu$ Sv/h	—	—	—
	午前 5時21分	MP- 4付近	41. 3 $\mu$ Sv/h	—	東北東	0.3
	午前 5時30分	正門	6. 494 $\mu$ Sv/h	0.001 $\mu$ Sv/h未滿	西南西	0.4
	午前 5時30分	MP- 2付近	400 $\mu$ Sv/h	—	—	—
	午前 5時40分	正門	6. 410 $\mu$ Sv/h	0.001 $\mu$ Sv/h未滿	西	0.4
	午前 5時40分	MP- 2付近	420 $\mu$ Sv/h	—	—	—
	午前 5時41分	MP- 4付近	38. 3 $\mu$ Sv/h	—	西北西	0.5
	午前 5時50分	正門	6. 340 $\mu$ Sv/h	0.001 $\mu$ Sv/h未滿	北西	0.3
	午前 5時50分	MP- 2付近	400 $\mu$ Sv/h	—	—	—
	午前 5時51分	MP- 4付近	38. 1 $\mu$ Sv/h	—	北	0.5
	午前 6時00分	正門	5. 144 $\mu$ Sv/h	0.001 $\mu$ Sv/h未滿	西北西	0.5
	午前 6時00分	MP- 2付近	400 $\mu$ Sv/h	—	—	—
	午前 6時01分	MP- 4付近	37. 9 $\mu$ Sv/h	—	北	0.6